

**ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI W MDK PRZYTÓR, PRZY
UL. ZALEWOWEJ 40**

L.p	NAZWA	Jedn.	Ilość	Firma
1.	Kocioł Triobloc TE46 o mocy 46kw	szt.	1	Brotje
2.	Naczynie wzbiorcze przeponowe N-35 3 bar	Szt.	1	Reflex
3.	Pompa c.o. Magna UPE 32-120F	Szt.	1	Grundfos
4.	Zawór 3-drogowy DR 25 GMLA z siłownikiem VMM 20	Szt.	1	Honeywell
5.	Filtr siatkowy mufowy 7 dn 50	Szt.	1	Perfexim
6.	Stacja zmiękczenia standard	Kpl	1	Cosmo Water
7.	Zawór bezpieczeństwa typ 1915 dn 125 p=3bar	Szt.	1	SYR
8.	Zawór zwrotny mufowy dn 50	Szt.	3	Perfexim
9.	Zawór kulowy mufowy dn 15	Szt.	7	Perfexim
10.	Zawór zwrotny mufowy dn 50	Szt.	1	Perfexim
11.	Zawór napełniający VF 06 1/2B	Szt.	1	Honeywell
12.	Zawór elektromagnetyczny do gazu dn 25	Szt.	1	Gazex
13.	Wodomierz skrzydełkowy dn 15	Szt.	1	PoWoGaz
14.	aktywny system bezpieczeństwa: - moduł alarmowy MD-2 z czujnikiem metanu DEX-1.2, zawór z głowicą elektromagn. ZB-25, lampą ostrzegawczą i syreną alarmową	Kpl.	1	Gazex
15.	Manometr do 10 kPa	Szt.	1	Giersch
16.	Zawór kulowy do gazu dn 15	Szt.	2	Perfexim
17.	Gaśnica proszkowa 2 kg	Szt.	1	
18.	Manometr tarczowy 100mm Termometr tarczowy 100C, 100mm	Szt.	4	
		Szt.	3	

SERWISANT

ZARZĄDCA OBIEKTU

