

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY KOTŁOWNI MDK NA WARSZAWIE,
PRZY UL. SOSNOWEJ 18

Lp.	Urządzenie	J.m.	Ilość
1.	Kocioł LOGOBLOC L240kW z regulatorem EUROCONTROL wraz z kompletem czujników temperatury i czujnikiem temperatury zewnętrznej	kpl	1
2.	Palnik gazowy K4x-G Körling		
3.	Wzbiornicze naczynie przeponowe REFLEX typ 400-N	kpl	1
4.	Filtroodmulnik magnetyczny FOM – 80 KOMPRO	szt.	1
5.	Podgrzewacz pojemnościowy EAS 400 BRÖTJE	szt.	1
6.	Pompa GRUNDFOSS UPS 32-30/4F	szt.	1
7.	Pompa GRUNDFOSS UPE 25-80 180	szt.	1
8.	Pompa GRUNDFOSS UPS 25-80 180	szt.	1
9.	Pompa GRUNDFOSS UPS 32-60/2F	szt.	
10.	Pompa GRUNDFOSS UPS' 25-40B	szt.	1
11.	Kolumna jonitowa RONDONAT 100 WZ BWT	kpl	1
12.	Filtr BEWAPUR TM Du 25 mm BWT	szt.	1
13.	Licznik ciepła EEM-Q II Qn = 10m ³ /h z EEM-I dn 40 mm DANFOSS	kpl	1
14.	Licznik ciepła EEM-Q II Qn = 6m ³ /h z EEM-I dn 25 mm DANFOSS	kpl	1
15.	System SSO złożony z VSS, GD 7ex, zaworu kulowego z głowicą typu G-2 oraz sygnalizacja alarmowa świetlna-akustyczną ALTER S.A.	kpl	1
16.	Zawór trójdrożny HONEEYWELL DR 40 GFLA z napędem VMM 20 HONEEYWELL	kpl	2
17.	Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 dn 25, PN 3 bar SYR	szt.	1
18.	Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 dn 25 PN 6 bar SYR	szt.	1
19.	Wodomierz dn 25 G = 6m ³ /h typ JS METRON, PoWoGaz	szt.	2
20.	Wodomierz dn 15 G = 1,5m ³ /h typ JS METRON, PoWoGaz	szt.	1
21.	Zawór mufowy kulowy dn 80 mm PN = 1,6 MPa PERFEXIM	szt.	2
22.	Zawór mufowy kulowy dn 50 mm PERFEXIM	szt.	7
23.	Zawór mufowy kulowy dn 40 mm PERFEXIM	szt.	4
24.	Zawór mufowy kulowy dn 40 mm do gazu Efar	szt.	1
25.	Zawór mufowy kulowy dn 25 mm PN 1,6 MPa PERFEXIM	szt.	7
26.	Zawór mufowy kulowy dn 15 mm PERFEXIM	szt.	3
27.	Zawór zwrotny dn 50 mm do 100 ⁰ C PERFEXIM	szt.	4
28.	Zawór zwrotny dn 40 mm do 100 ⁰ C PERFEXIM	szt.	1
29.	Zawór zwrotny dn 25 mm C PERFEXIM	szt.	1
30.	Manometry do 0,6 MPa KFM Włocławek	szt.	15
31.	Manometry do 4 KPa na drodze gazowej do palnika KFM Włocławek	szt.	1
32.	Termometry do 120 ⁰ C KFM Włocławek	szt.	8
33.	Odpowietrzniki automatyczne dn 15 mm PERFEXIM	szt.	8
34.	Szafkowa stacja redukcyjno-pomiarowa	kpl	1

Lp.	Ilość	NAZWA	Uwagi
1.	1	Księga rewizyjna kotła wodnego LOGOBLOC L 240	UDT 7224001903
2.	1	Księga rewizyjna naczynia wzbiorniczego przeponowego	UDT 7324015570

SERWISANT

ZARZĄDCA OBIEKTU