

.....
pieczętka Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MDK/2025

Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, tel. 918854121,
e-mail: sekretariat@mdk.swinoujscie.pl; dane do kontaktu: Anna Socha tel. 918851626

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: **„Okresowy przegląd gaśnic oraz okresowy przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych będących na wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu”**, obejmuje:
 - 1) przegląd i konserwację hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – roczny,
 - 2) badanie węży hydrantowych – przegląd 5 letni
 - 3) przegląd techniczny i legalizację gaśnic- roczny
 - 4) aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

2. **Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi okresowego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych:**
 - 1) sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, badania ciśnieniowe węża hydrantowego, prądownicy);
 - 2) sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę;
 - 3) dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego HYDRA-32 lub innego urządzenia o tych samych parametrach z dokładnością 0,5% zakresu pomiarowego;
 - 4) opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszanie za pomocą wentylatora;
 - 5) pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do użytku;
 - 6) oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietką z napisem „**SPRAWDZONY**” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczętą wykonawcy. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany jako „**USZKODZONY**”.
 - 7) wykonawca po oznakowaniu hydrantu jako „**USZKODZONY**” ma obowiązek opisać szczegółowo w protokole przyczynę usterki oraz jakie należy wykonać prace naprawcze aby hydrant był sprawny i gotowy do natychmiastowego użycia.

3. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi okresowego przeglądu technicznego i legalizacji gaśnic:

Po przeglądzie technicznym i legalizacji gaśnice zostaną oznakowane. Sprawdzona gaśnica oznaczona zostanie etykietą z napisem „**SPRAWDZONA**” wraz z datą następnego przeglądu oraz imienną pieczęcią wykonawcy.

4. Okresowy przegląd gaśnic i hydrantów zostanie przeprowadzony w miejscu ich usytuowania to jest:

- 1) Miejski Dom Kultury przy ul. Wojska Polskiego 1/1
 - a) Gaśnica proszkowa ABC 6 kg -17 sztuk
 - b) gaśnica proszkowa BC 6 kg -1 sztuka
 - c) okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego -3 sztuki
 - 2) sala widowiskowo – sportowa przy ul Matejki 11
 - a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 7 sztuk
 - b) okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego – 5 sztuk
 - c) przegląd węża – pięcioletni – 5 sztuk
 - 3) Filia MDK nr 2 ul. Sosnowa 18 (Warszawa)
 - a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg- 5 sztuk
 - b) okresowe roczne badania hydrantu wewnętrznego -1 sztuka
 - 4) Filia MDK nr 1 ul. Zalewowa 40(Przytór)
 - a) gaśnica proszkowa ABC 6kg- 5 sztuk
 - b) okresowe roczne badania hydrantu wewnętrznego -1 sztuka
 - 5) Filia MDK nr 3 ul. 1-go Maja 40 (Karsibór)
 - a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg- 8 sztuk
 - b) okresowe roczne badanie hydrantu wewnętrznego -3 sztuki
 - c) przegląd węża - pięcioletni
 - 6) Muszla Koncertowa przy promenadzie
 - a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg- 2 sztuki
 - 7) Amfiteatr ul. Chopina 30
 - a) gaśnica proszkowa ABC 6 kg - 9 sztuk
 - b) okresowe roczne badania hydrantu zewnętrznego -2 sztuki
5. Przegląd hydrantów należy wykonywać w obecności pracownika Zamawiającego, w związku z tym konieczne jest dołączenie do oferty harmonogramu przeglądów z podaniem daty i godziny wykonania usługi na poszczególnych obiektach.
6. Z przeglądu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych należy sporządzić protokoły dla każdego obiektu. W protokole należy wskazać obowiązujące normy, wyniki pomiarów oraz w przypadku uzyskania negatywnych wyników należy wskazać czynności niezbędne do wykonania w celu przywrócenia urządzenia do sprawności.
7. Protokoły należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej.
8. protokoły z wykonanych okresowych przeglądów gaśnic oraz hydrantów będących na wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

9. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
- 1) Amfiteatr Miejski ul. F. Chopina 30 - 1 sztuka
 - 2) Sala Widowiskowo Sportowa ul. Matejki 11-1 sztuka
 - 3) Filia MDK Przytór ul. Zalewowa 40 -1 sztuka
 - 4) Filia MDK Warszów ul. Sosnowa 18-1 sztuka

10. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

11. Termin realizacji zamówienia: 20 marca 2025 roku

12. Wymagania, jakie powinien spełnić Wykonawca w zakresie zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń(np. koncesje, zezwolenia, uprawnienia)

- a) wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić okresowy przegląd zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
- b) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, normami, a w szczególności polską Normą PN-EN 3-1;
- c) Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.

13. Forma ofert. Sposób składania oferty:

- 1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego;
- 2) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
- 3) ofertę można:
 - a) przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów na adres e- mail: sekretariat@mdk.swinoujscie.pl
 - b) złożyć osobiście siedzibie Zamawiającego (pok. nr 319) lub przesłać pocztą na adres 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/1
 - c) termin złożenia oferty: do dnia **18.02.2025 do godziny 10:00**
 - d) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. O zachowaniu terminu składania decyduje data wpływu do Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.
 - e) do oferty należy dołączyć:
 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji niniejszego zamówienia,
 - harmonogram przeglądów z podaniem daty i godziny wykonania usługi na poszczególnych obiektach.

14. Data oraz miejsce otwarcia /rozpatrzenia ofert: 18.02.2025 godzina 12:00 w Miejskim Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1 w Sali 318:

15. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie 14 dni od otrzymania protokołów z wykonanych okresowych przeglądów gaśnic oraz hydrantów będących na wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
16. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyn. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista
ds. administracyjno-gospodarczych
Anna Socha
Anna Socha

.....
Zamawiający

sporządził:
Główny Specjalista
ds. administracyjno-gospodarczych
Anna Socha
Anna Socha

.....
imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego merytorycznie

Załączniki:

1. Formularz ofertowy;
2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych;

¹ jeżeli dotyczy